



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
IV Су.бр.22/14-149
Дана 16.05.2014. године
Београд

О Д Г О В О Р
потенцијалном понуђачу у поступку јавне набавке
мале вредности број ЈНМВ 9/2014

Дана 15.05.2014. године, један од потенцијалних понуђача у поступку јавне набавке мале вредности услуге одржавања и поправке ватрогасне опреме за потребе Вишег суда у Београду, бр. ЈНМВ 9/2014, је доставио захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације.

1) Питање:

Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања:

1) Предмет јавне набавке је одржавање ватрогасне опреме. Обавеза одржавања ове опреме произилази из Закона о заштити од пожара. Осим обавезе редовног одржавања ове опреме, закон и његови подзаконски акти регулишу и услове за извођење ових радова.

У смислу овог Закона одговарајућом квалификацијом за инжењера који се бави системима дојаве пожара, који су предмет Партије 1 ове набавке, сматра се:

„Уверење издато од стране МУП РС о положеном стручном испиту на основу члана 8. Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система заштите од пожара за делатност Израда пројекта стабилних инсталација за дојаву пожара и извођење ових система.

С друге стране лиценца Инжењерске коморе 450 коју сте ви навели као услов кадровског капацитета за ове радове није одговарајућа лиценца за ове радове пошто у системе за дојаву пожара спадају и сигналне и телекомуникациони системи на који се односи лиценца 453, а не у електроенергетске инсталације напона до 1000 В на које се односи лиценца 450.

На овај начин услов кадровског капацитета из члана 76. Закона није на добар начин дефинисан јер дискриминише квалификоване понуђаче за овај посао и

није у логичкој вези са предметом јавне набавке, а што је у супротности са Законом.

Да ли је уместо тражене лиценце 450, могуће доставити лиценцу 453 и Уверење о положеном стручном испиту на основу члана 8. Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система заштите од пожара за делатност Израда пројекта стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система?

Молимо вас да услове ускладите са Законом о јавним набавкама.

1а) Одговор:

Комисија Наручиоца жели да истакне следеће:

Прво, када је у питању лиценца 450, напомињемо да се на званичној интернет страници Инжењерске коморе Србије може пронаћи опис делатности за лиценцу 450 коју је наручилац у конкретном случају поставио као један од услова у смислу испуњења кадровског капацитета.

Наиме, у опису делатности између осталог стоји:

„Извођење:

- Једноставнијих телекомуникационих инсталација (ТТ), **инсталација система за дојаву пожара у стамбеним и пословним објектима свих врста**, на индустријским и јавним објектима и друго“.

Дакле, потенцијални понуђач не може да тврди како наручилац није на добар начин дефинисао услов у погледу кадровског капацитета јер у опису делатности Одговорног извођача радова са лиценцом 450, изричито стоји **извођење инсталација система за дојаву пожара у стамбеним и пословним објектима свих врста**, на индустријским и јавним објектима и друго“.

С друге стране, у опису делатности одговорног извођача радова са лиценцом 453 стоји између осталог следеће:

Извођење:

- Интерфонских и видеоинтерфонских система, видео надзора, интерне ТВ, **детекције гаса и дојаве пожара**, системе за техничко обезбеђење објекта, евиденцију и контролу приступа за стамбене и пословне објекте и друго.

С тим у вези, комисија наручиоца је заузела став да се у конкретном случају **може**, у партији 1, уместо лиценце одговорног извођача радова 450 доставити лиценца 453 са наведеним Уверењем МУП РС-а, о положеном стручном испиту у смислу члана 8. Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система заштите од пожара за делатност Израда пројекта система за дојаву пожара и извођење ових система.


Друго, потенцијални понуђач се обавештава да не постоје препреке да у предметном поступку јавне набавке наступи или са подизвођачем или као члан групе понуђача, управо да би у садејству са подизвођачем или другим понуђачима, испунио неки од постављених додатних услова у смислу члана 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.39/2014), а који самостално не може испунити.

Дакле, на самом крају Комисија наручиоца у конкретном случају наводи да ће само у партији 1 - (одржавање и поправка стабилних инсталација за дојаву пожара), уместо тражене лиценце 450, допустити подношење лиценце 453 одговорног извођача радова и Уверења МУП РС-а, о положеном стручном испиту у смислу члана 8. Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система заштите од пожара за делатност Израда пројекта система за дојаву пожара и извођење ових система. Следствено наведеном понуђачи у партији 1, могу оптирати између две наведене варијанте. У оба случаја морају доставити потврду да предметна лиценца није повучена.

У свим другим партијама услови постављени конкурсном документацијом остају непромењени.

Наручилац ће овај одговор потенцијалном понуђачу као и допуњену конкурсну документацију (странице 13 и 14 конкурсне документације), објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

За КОМИСИЈУ НАРУЧИОЦА:



ЖИЛИКОВИЋ